



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 11  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658670, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3, тел. (8-385-64) 21-6-82

[11tond@22.mchs.gov.ru](mailto:11tond@22.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/22230061000205282205**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МБДОУ «Романовский детский сад №1» Романовского района Алтайского  
края»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение уведомления № 22-4-16-29 от «07» марта 2023года  
«21» марта 2023 г.

Старший дознаватель ТО НД и ПР №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Дикарев О.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая Ко-  
лядина Елена Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Периодичность осмотра огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты согласно паспорта на огнетушитель, не реже 1 раза в квартал.	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 июля 2023 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**


указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующая МБДОУ «Романовский детский сад №1» Романовского района Алтайского края» Колядина Е.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший дознаватель ТО НД и ПР №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Дикарев О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.